

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Шеболдаева, 49-В.

Адрес места осуществления деятельности: Республика Дагестан, г.Дербент, ул. Шеболдаева, 49-В

Запись в реестре аккредитованных лиц : RA. RU. 511161

Дата внесения сведений в реестр об аккредитованном лице: 28.02.2017

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 03022 от 08.06.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Наименование и адрес заказчика:

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "АЛКАДАРСКИЙ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368772, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, Алкадарский с/с, с. Алкадар

Дата и время отбора пробы (образца): *05.06.2020 10 ч. 39 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *05.06.2020 11 ч. 40 мин.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "АЛКАДАРСКИЙ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368772, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, Алкадарский с/с, с. Алкадар

Объект, где производился отбор пробы (образца):

С-Стальский район , с.Алкадар (кран на территории СОШ)

Код пробы (образца): 030220620

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

Условия транспортировки: *автотранспортом*

Основание для отбора: *договор ПК-35 от 03.03.20 г*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

ф/лаб фФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г.Дербенте" Мамедова М.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач Тариев Г.М.

М.П.

1. Результаты исследований распространяются только на представленную пробу (образец)


2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан)

без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 2 экземплярах

к протоколу № 03022 от 08.06.2020

Код образца (пробы): 030220620

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Зав.бак.лаб. фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г.Дербенте Карпетова Т.И.					
Лаборант бак.лаб. фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г.Дербенте Гаджиева Д.В.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией			Подпись		
			